

## Setkání obyvatel obce 20.2.2019 k akci

### „Korouhev – čistírna odpadních vod a kanalizace“

#### Záznam otázek a odpovědí z diskuse (zapsal Mgr. Ladislav Filipi):

##### 1. Jaké jsou hodnoty znečištění Mlýnského (Korouhevského) potoka?

Samotný potok zatím není měřen, ale jsou již instalována měřidla v Lačnově a Kamenci.

##### 2. Proč neudělat kombinaci gravitační a tlakové kanalizace?

Lze to, ale co tím získáváme? Ztrácí to ekonomický efekt a vznikají disproporce mezi lidmi. Mimo jiné tento typ kanalizace není podporován dotacemi

##### 3. Jak donutit majitele nové domovní čistírny s připojením na centrální kanalizaci?

Povinnost k připojení na centrální kanalizaci je uvedena ve stavebním povolení k domovní čistírně. Finančně je provoz domovní čistírny zcela srovnatelný se stočným u centrálního systému. Od roku 2021 budou muset všechny kaly z domovních čistíren procházet tzv. hygienizací, tj. vysušením, spalovnou a pyrolýzou.

##### 4. Bude obec vždy provozovat jímku na našem pozemku?

Provozovatel bude obec. Muselo by dojít k oboustranné dohodě.

##### 5. Musí se na kanalizaci připojit všichni?

Ano, všichni.

##### 6. Platí se voda z vlastní studny?

Ne, voda z vlastní studny do 600 m<sup>3</sup>/rok se neplatí. Stočné se následně vypočítává jako paušál z průměrného odběru domácnosti.

##### 7. Jaká je údržba jímky?

Dvakrát do roka jímku pracovníci vyčistí, což hradí provozovatel.

##### 8. Co když přestane fungovat čerpadlo?

U každého domu (nebo v domě) je signalizace poruch, buď optická (např. červené světlo) nebo akustická. Do 24 hodin má provozovatel povinnost zjednat nápravu.

##### 9. Co když vypnou el. proud?

Když bude proud vypnut na 24 hodin, nic se neděje, protože sběrná jímka má dostatečnou kapacitu.

**10. Co když se rozbije čerpadlo?**

Opravu /výměnu hradí obec. Pouze ve výjimečných případech, kdy je prokazatelně zjištěno zavinění majitele domu hradí majitel domu.

**11. Kolik stojí čerpadlo?**

Okolo 15 tisíc korun.

**12. Jak budou do budoucna zajištěny přípojky k novým stavebním parcelám a kdo je bude připojovat?**

Bude řešeno dle stavebního a vodního zákona, tj. každý stavebník si bude zajišťovat sám, tak jak je to nyní např. u přípojek plynu a vody.

**13. Co se nyní bude dít?**

8.3.2019 bude zasedání zastupitelstva obce, kde bude vyhodnocena diskuse s obyvateli obce a zastupitelstvo obce navrhne další postup.

**14. Bude referendum o ČOV?**

Nejspíše ne, ale o tom rozhodne zastupitelstvo obce

**15. Kde jsou okolo nás podobné tlakové kanalizace?**

Vendolí, Radiměř, Hradec nad Svitavou.

**16. Proč ne decentrální čističky?**

Jsou dotovány pouze pro malé obce s rozptýlenou zástavbou.

**17. Proč nejde gravitační kanalizace?**

Kvůli několika důvodům. Nedosáhneme na dotaci díky rozptýlené zástavbě v obci v poměru k malému počtu obyvatel, dále v některých místech je špatné geologické podloží (skála) a velká hustota inženýrského zasíťování (voda, plyn, el.).

**18. Kolik obcí v povodí Moravy má centrální čistící systém?**

Na horním toku je to Polička, Pomezí, dále se budují v Kamenci, Borové, Oldřiši. Avšak další obce o této problematice neustále jednají a hledají nejvhodnější varianty.

**19. Kde bude umístěna čistička?**

Za Korouhví na dolním konci.

**20. Bude muset být na soukromém pozemku, kde bude jímka, věcné břemeno?**

Ano. Věcné břemeno na pozemku musí být ve prospěch obce.

**21. Jak bude čerpadlo připojeno na elektrický proud?**

Bude připojeno z každého domu. Čerpadlo je 3 fázové (výjimečně 1 fázové). Cena za elektrický proud je odhadem 300 korun ročně. Životnost čerpadla je v průměru 12 – 15 let. K připojení čerpadla na el. proud budou zapotřebí 2 revizní zprávy – jedna na kabel přivedený k ovládací skříňce (hradí vlastník nemovitosti), druhý od ovládací skříňky k čerpadlu (hradí obec).

**22. Bude možné hradit stočné podle namontovaného vodoměru na přípojce od soukromé studny?**

Dle našeho názoru ano, ale vodoměr musí být cejchovaný. Bude řešeno v rámci realizace kanalizace za účasti budoucího provozovatele.

**23. Může být na jeden podružný řad připojeno více domů?**

Ne. Každý dům musí být připojen na hlavní aad samostatně.

**24. Co se stane, když odejde zpětná klapka v jímce?**

Když praskne, mohla by znečištěná voda téct zpátky do jímky. Je to výjimečné, ale možné. V tomto případě to zastaví čerpadlo, které funguje jako píst.

**25. V jaké hloubce vede potrubí?**

Vede v nezamrzlé hloubce, 1,2 až 1,4 metrů a kopíruje terén.

**26. Kudy by šel hlavní řád?**

Měl by jít silnicí a obecními komunikacemi, bude řešeno projektem.

**27. Co by se stalo s dnešní dešťovou kanalizací?**

Nic. Zůstává tak jak je a bude možné ji využít pro odvod dešťových vod.

**28. Jaké je ochranné pásmo vodních toků?**

Právo správce vstupovat na plochu vodních toků je ze zákona 6 metrů od břehu.

**29. Budou ještě nějaké dotace?**

Nyní pouze do roku 2022. Dále nevíme.

**30. Proč se s kanalizací nezačalo již mnohem dříve?**

Nikomu se do toho nechtělo. Je to velmi složitá a mezi lidmi diskutabilní stavba.

**31. Co se stane, když to do roku 2022 nestihneme?**

V současné době odpověď neznáme, máme pouze příslib státních orgánů, že bude zvažována další podpora.